



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-8501BT0271

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80, D-45219 Essen
Vertreiber <i>distributor</i>	SANHA GmbH & Co. KG Im Teelbruch 80, D-45219 Essen
Produktart <i>product category</i>	Installationssysteme und Systemverbinder: Trinkwasserinstallationssystem (8501)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Trinkwasserinstallationssystem bestehend aus Pressverbindern aus nichtrostendem Stahl, Typ M-MM, (unverpresst undicht) und Rohren aus nichtrostendem Stahl
Modell <i>model</i>	NiroSan®-Press
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 120000854-20-IB vom 21.08.2020 (MPM) Baumusterprüfung: V021/20 vom 29.04.2020 (IMA) Ergänzungsprüfung: 120004199 vom 20.02.2014 (MPM) Mechanikprüfung: 120003103 vom 19.01.2009 (MPM) UBA-Leitlinie/BWGL: KA 0227/19 vom 03.09.2019 (TZW) Mikrobiologische Prüfung: MO 065/16 vom 18.07.2016 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW W 534-(P) (01.07.2015) DVGW CERT ZP 8500 (09.03.2017) DVGW GW 541 (01.10.2004) UBA ELASTOM (16.03.2016) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	24.06.2026 / 21-0199-WNV

7:028 04 A-DE

11.03.2021 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com